

Grupo·epm[®]




Seguridad y Evacuación del
Distrito

Algunos riesgos en el Distrito

Naturales

- ✓ Inundación



- ✓ Descargas eléctricas



- ✓ Terremoto
- ✓ Sismo



Sociales

- ✓ Atentados



- ✓ Robos



- ✓ Protestas sociales



Tecnológicos

- ✓ Incendio o Explosión




- ✓ Riesgos Eléctricos



- ✓ Fuga

Amoniaco
Bromuro de litio
Gas natural



Mitigación de riesgos




Protección Amoniac

Renovación del aire:

- 4 Extractores de aire + 4 Unidades Humidificadoras
- ✓ 62.000 CFM todo el tiempo
- ✓ Niveles de alerta según las PPM medidas constantemente



Tanques de agua para evacuación de amoniac:



- Un tanque por cada unidad enfriadora “Burbujeo”
- ✓ Una válvula de alivio descarga el refrigerante en el tanque cuando detecta sobrepresión en el chiller
- ✓ Una empresa especialista en residuos de este tipo, hará la disposición final del agua contaminada.

Protección Contra incendios


- Alarmas localizadas
- Rociadores en planta y oficinas
- Gabinetes en cada piso
- Extintores en cada piso



Rutas de evacuación

→ Desde el Segundo piso y Terraza

- 1 Tomar las escaleras hasta el Piso 1
- 2 Doblar a mano derecha
- 3 Doblar a la derecha hacia calle Carabobo



Carabobo